

Stærrose Vandværk

Stærrosevej 111
5690 Tommerup

Att.: Ove Johansen

Registrernr.: U15073
Kundenr.: 5505707
Ordrenr.: 823579
Prøvenr.: 23318854

Modt. dato: 2012.10.10

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Stærrose Vandværk
Stærrosevej 111, 5690 Tommerup
Prøvested.....: **Stærrose Vandværk - 82756/4485000400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.10.10 kl. 12:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MAK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.10.11 kl. 01:09 - 2012.10.14

Prøvenr.:	23318854	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	17	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.019	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	0.006	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.027	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500 10	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500 10	
Nitrat	1.1	mg/l		50	SM 17.udg. 4500 10	
Chlorid	21	mg/l		250	SM 17.udg. 4500 10	
Fluorid	0.31	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500 10	
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.2	mg/l		4	DS/EN 1484	12

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.5	gr. C			DS2250	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	57	mS/m	>30		DS/EN 27888	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
 - Assens Kommune, Teknisk Forvaltning, Willemoesgade 15, 5610 Assens
 - Fyns Vandværks og Ledningsservice Aps, Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg
- *) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

14. oktober 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.