

STÆRMOSE VANDVÆRK
Grevegården 15
5690 Tommerup

29. april 2016
Sags id: 16/150

Tilsyn på Stærmose vandværk

Assens Kommune har den 29. april 2016 foretaget tilsyn med Stærmose Vandværk. Tilsynet var forinden varslet i brev af 5. april 2016. I tilsynet deltog Ove Johansen fra vandværket samt Rikke Kirk Andersen fra kommunen. Der var tale om et ordinært anmeldt tilsyn, udført med hjemmel i drikkevandsbekendtgørelsen¹.

Følgende blev aftalt på tilsynet:

- Vandværket bestiller omprøve på ledningsnettet for nikkel
- Vandværket får slået græs, klippet buske ned omkring vandværket
- Vandværket reparerer utæt manometer ved rentvandspumper

Vi har lavet en sammenfattende kvalitetsbedømmelse af værket. Den sammenfattende kvalitetsbedømmelse tager udgangspunkt i den vedlagte tilsynsrapport og kan ses nedefor.

Er der spørgsmål, er du velkomme til at kontakte mig på tlf. 6474 6859.

Venlig hilsen
Rikke Kirk Andersen
Geolog

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1449 af 11/12/2007

Miljø og Natur

Sammenfattende bedømmelse af Stærmosø Vandværk		
<i>Bygningsmæssige stand</i>		
1		Særdeles god
2	x	God
3		Acceptabel, der bør dog udføres reparationer
4		Uacceptabel, totalrenovering nødvendig
<i>Maskinelle stand</i>		
1		Særdeles god
2	x	God
3		Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget
4		Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til forsyningssikkerheden uforsvarlig.
<i>Hygiejniske stand</i>		
1	x	God. Vandværket og råvandsstationer er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav overskrides.
2		Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes fare herfor på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk m.v.
3		Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes fare herfor på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk m.v.

Venlig hilsen

Rikke Kirk Andersen
Geolog