

Stærrose Vandværk

Stærrosevej 111  
5690 Tommerup

Att.: Ove Johansen

Registrernr.: T89143

Kundenr.: 5505707

Ordrenr.: 823579

Prøvenr.: 23309662

Modt. dato: 2012.02.02

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Stærrose Vandværk  
Stærrosevej 111, 5690 Tommerup  
Prøvested.....: **Stærrose Vandværk. Ledningsnet - 82756/4485000499**  
Udtagningsadresse: **Nørremarksvej 21**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer  
Prøvemærke.....: **Køkken**  
Prøveudtagning...: 2012.02.02 kl. 13:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.02.02 kl. 23:42 - 2012.02.06

Prøvenr.:	23309662	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	2	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30	
Nikkel (Ni)	<0.030	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS 30	
Arsen (As)	4.5	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30	
Bor (B)	47	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30	
Cobalt (Co)	<0.040	µg/l			ISO17294m-ICPMS 30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	<b>normal</b>				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>6.8</b>	<b>gr. C</b>			DS2250	
pH	<b>7.6</b>	<b>pH</b>		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	<b>57</b>	<b>mS/m</b>	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	<b>8.3</b>	<b>mg/l</b>		> 5	DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Assens Kommune, Teknisk Forvaltning, Willemoesgade 15, 5610 Assens
- Fyns Vandværks og Ledningsservice Aps, Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

07. februar 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.